

LES SAMOVARS

Rue du 19 mars 1962
38230 PONT DE CHERUY

Diagnostic énergétique pour cinquante-deux logements

Maître d'Ouvrage : HMF RHONE ALPES

52 villas

Année de réalisation : 2010

Objectif : classe C

BATI


Amélioration de l'isolation du bâtiment :

remplacement des fenêtres et porte-fenêtres existantes par des ouvrants menuiseries bois contemporain ($U_w=1.70$)
remplacement et augmentation de l'épaisseur d'isolant (30cm) en combles accessibles
remplacement des portes palières ($U_p=1.50$)
remplacement des portes donnant sur les garages ($U_p=1.50$)
remplacement de l'oculus dans l'escalier

SYSTEMES

Amélioration des systèmes:

ajout de robinets thermostatiques sur les radiateurs
mise en place de vanne motorisée sur les départs planchers chauffants
mise en place d'une régulation
remplacement de la VMC existante par une VMC hygroréglable de type B avec caisson individuel basse consommations, sauf pour les villas type T6 qui resteront en autoréglable



BETICS

Bureau d'Etudes Fluides

Le Parc du Châter Bât B - 63 rue de la Garenne
69340 FRANCHEVILLE

Tél : 04 78 59 25 69 - Mail : contact@betics.fr